



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тамбовской области
(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 357-ГФБ Управление Роспотребнадзора по 10 октября
Тамбовской области
(место выдачи предписания)

Мною, Горбачевой Александрой Андреевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «Горельская СОШ» по адресам: Тамбовская обл, р-н Тамбовский, п Калинин, мкр Южный 2б; Тамбовская обл, р-н Тамбовский, с Горелое, пер Школьный 2; Тамбовская обл, р-н Тамбовский, с Иноземная Духовка, ул. Школьная 1; Тамбовская обл, р-н Тамбовский, с Малиновка, ул Школьная, 11б; Тамбовская обл, р-н Тамбовский, с Сурава, пер Школьный, 1; Тамбовская обл, р-н Тамбовский, с Черняное, ул Ленина, 220; Тамбовская обл, р-н Тамбовский, с Кузьмино-Гать, ул Тамбовская, 57а
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

П.2.6.1. П.2.6.2. Водоснабжение зданий филиалов в с. Горелое, с. Черняное, с. Иноземная Духовка осуществляется от автономных систем водоснабжения, однако контроль за качеством подаваемой питьевой воды не осуществляется.

МБОУ Горельская СОШ в с. Горелое

П. 2.4.6.3. Столовая мебель при обеденном зале имеет дефекты и повреждения. Проба воды питьевой, отобранная из питьевого фонтанчика по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует гигиеническим требованиям по показателю «железо по Fe» (экспертное заключение №234.ГО.ГДП).

Дошкольные группы, реализующие программу ДО

П.2.5.3. Стены и потолки в спальнях детского сада с механическими повреждениями.

МБОУ Горельская СОШ филиал в с. Сурава

- П.2.4.4. В кабинетах учебные доски не оборудованы дополнительным освещением.
- П. 2.5.3. Стены и потолки на пищеблоке имеют повреждения и механические повреждения.
- П. 2.4.6.2. Производственные столы на пищеблоке выполнены не из цельного металла.
- П. 2.4.6.3. Столовая мебель при обеденном зале имеет дефекты и повреждения.
- П.2.4.6.2.. Помещения пищеблока не оснащены необходимым оборудованием: отсутствует овощерезательная машина (П.8.6.3. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 (П.8.6.3, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21)).

МБОУ Горельская СОШ филиал в с. Иноземная Духовка

- П.2.4.11. П.3.4.10. В здании школы отсутствуют туалеты: имеется надворный туалет, состоящий из 2-х кабин, расположенный на территории школы.
- Проба воды питьевой, отобранная из водопроводного крана умывальной раковины по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует гигиеническим требованиям по завышенным показателям: «жесткость», «нитраты» (экспертное заключение №231.ГО.ГДП).

МБОУ Горельская СОШ филиал в с. Малиновка

- П.2.5.2. Полы в здании школы с дефектами и повреждениями.
- П.2.5.3. Потолки в коридоре и в кабинете №7 с дефектами, стены в спортзале и на пищеблоке с повреждениями. В туалетах школы стены и потолки в трещинах и повреждениях.
- П.2.7.2. Оконные рамы в кабинетах №№3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 16 ветхие, фрамуги для организации режима проветривания открываются плохо. Целостность стеклопакета в оконных рамах нарушена.
- П.2.4.6.2.. Помещения пищеблока не оснащены необходимым оборудованием: отсутствуют овощерезательная машина, пароконвектомат (П.8.6.3. СанПиН 2.3./2.4.3590-20(П.8.6.3, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21)).

МБОУ Горельская СОШ филиал в с. Черняное

- П. 2.2.4. Покрытие дорожек и подходов на собственной территории имеют дефекты.
- П.2.5.2. Полы в коридорах с дефектами и повреждениями.
- П.2.7.3. Конструкция окон в коридорах и на пищеблоке не обеспечивает возможность проведения проветривания кабинетов. Оконные рамы ветхие.
- Проба воды питьевой, отобранная из водопроводного крана моечной ванны на пищеблоке по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует гигиеническим требованиям по завышенным показателям: «жесткость», «железо по Fe» (экспертное заключение №232.ГО.ГДП).

МБОУ Горельская СОШ филиал в с. Кузьмино-Гать

- П. 2.2.4. Покрытие дорожек и подходов на собственной территории имеют дефекты.
- П.2.7.3. Конструкция окон в коридорах и на пищеблоке не обеспечивает возможность проведения проветривания кабинетов. Оконные рамы ветхие.

МБОУ Горельская СОШ филиал в п. Калинин

- П.2.6.5. Нет подводки горячей воды к умывальной раковине в туалете.
-

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ Горельская СОШ в с. Горелое

1. Заменить мебель с дефектами в обеденном зале школы в срок до 20.11.2024г.
2. Обеспечить образовательную организацию доброкачественной водой, отвечающей требованиям гигиенических нормативов в срок до 20.06.2024г.
3. Провести ремонт стен и потолка в спальнях детского сада в срок до 20.11.2024г.

МБОУ Горельская СОШ филиал в с. Сурава

4. Оборудовать учебные кабинеты дополнительными источниками освещения над досками в срок до 20.06.2024г.
5. Провести ремонт стен и потолка на пищеблоке образовательной организации в срок до 20.06.2024г.
6. Заменить производственные столы на пищеблоке на цельнометаллические в срок до 20.11.2024г.
7. Заменить мебель с дефектами в обеденном зале школы в срок до 20.11.2024г.
8. Помещения пищеблока обеспечить необходимым оборудованием: овощерезательной машиной в срок до 20.11.2024г.

МБОУ Горельская СОШ филиал в с. Иноземная Духовка

9. Предусмотреть оборудование туалетов в здании школы в срок до 20.11.2024г.
10. Обеспечить образовательную организацию доброкачественной водой, отвечающей требованиям гигиенических нормативов в срок до 20.06.2024г.

МБОУ Горельская СОШ филиал в с. Малиновка

11. Заменить полы в здании школы в срок до 20.11.2024г.
12. Провести ремонт потолка в коридоре, в кабинете №7, в туалетах школы, ремонт стен в спортзале, на пищеблоке и в туалетах школы в срок до 20.11.2024г.
13. Заменить оконные рамы в кабинетах №№3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 16 в срок до 20.11.2024г.
14. Приобрести пароконвектомат и овощерезательную машину на пищеблок в срок до 20.11.2024 г.

МБОУ Горельская СОШ филиал в с. Черняное

15. Провести ремонт асфальтового покрытия дорожек и подходов к школе в срок до 20.11.2024г.
16. Провести ремонт пола в коридорах в срок до 20.11.2024г.
17. Заменить окна в коридорах и на пищеблоке в срок до 20.11.2024г.
18. Обеспечить образовательную организацию доброкачественной водой, отвечающей требованиям гигиенических нормативов в срок до 20.06.2024г.

МБОУ Горельская СОШ филиал в с. Кузьмино-Гать

19. Провести ремонт асфальтового покрытия дорожек и подходов к школе в срок до 20.11.2024г.

20. Заменить окна в коридорах и на пищеблоке в срок до 20.11.2024г.

МБОУ Горельская СОШ филиал в п. Калинин

21. Сделать подводку горячей воды к умывальной раковине в туалете в срок до 20.11.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на администрацию МБОУ «Горельская СОШ»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области по адресу: г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, 5

тел./факс 47-27-88

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 10 июня 2024 г., 20 ноября 2024 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Тамбовской области



А.А. Горбачева

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 10 » 10 2023 г.



(подпись)

Е.И. Кошариня
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: